

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR – COLEGIO ANTONIO VARAS
VICUÑA.

EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE EMERGENCIA

Pauta de evaluación

Nº	Aspectos a observar	Sí	No	Medianamente
1	¿Funcionó la alarma?			x
2	¿Se dieron todas las instrucciones?	X		
3	¿Las instrucciones las recibió todo el personal?	x		
4	¿El personal actuó de acuerdo a las instrucciones?	X		
5	¿El personal tuvo bajo su custodia las listas de alumnos?	X		
6	¿Hubo coordinación en las comunicaciones?	X		
7	¿Se dirigieron las personas al lugar convenido?	X		
8	¿El personal del Comité de Evacuación se ubicó en lugar indicado?	X		
9	¿Se evacuaron todas las dependencias?	X		
10	¿Los alumnos tuvieron un comportamiento disciplinado?	X		
11	¿El tiempo de respuesta estuvo dentro de los márgenes establecidos?	X		
11	¿Se precisa de re instrucción?		X	
11	¿Se precisa la revisión de procedimientos?		X	

Informe del Ensayo

- Fecha: **29 de Agosto de 2018**
- Tipo de Ensayo: **Evacuación.**
- Número de alumnos participantes: **862 alumnos**
- Número de salas evacuadas: **22 salas**
- Evaluación de la comunicación y la coordinación: **Positiva.**
- Evaluación del comportamiento de los alumnos: **Positiva**
- Evaluación del desempeño del personal del colegio: **Correcto**
- Evaluación del Comité de Evacuación: **Positivo**
- Irregularidades presentadas.
- Posibles soluciones
- Conclusiones y recomendaciones
- Tiempo de evacuación: **1 minuto y 46 segundos**

OBSERVACIONES:

- LA PROFESORA A CARGO DE 3º BASICO A SACO AL CURSO EN EL PRIMER REPIQUE CUANDO LOS ALUMNOS DEBERIAN ESTAR BAJO LAS MESAS.
- LA PROFESORA A CARGO DE 5º BÁSICO B BAJO ANTES DEL CAMBIO DE REPIQUE.
- EL TOQUE DEL PRIMER REPIQUE FUE MUY DEBIL POR LO QUE EN EL SEGUNDO PISO Y SALAS DEL FONDO SE ESCUCHABA MUY POCO.
- CONTAMOS CON LA PRESENCIA Y SUPERVISIÓN DE CARABINERO DE CHILE SR. FELIPE AROS DONOSO.

INSPECTOR GENERAL
JULIO VEGA RIVERA.